



湖南省加油站建设项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

项目名称：湖南省加油站项目可行性研究报告

项目性质：新建项目

项目地点：湖南省

项目背景：

本工程选址处是镇子，该区域近几年经济发展速度较快，交通便利，社会来往车辆也较多，而加油、洗车、修理等服务发展相对滞后，因此该区域市场前景可观。位于边界上，来往车流量较大，为占住地理位置，控制市场占有率，新建此项目具有一定的重要意义。

建设内容：

本工程的建设规模确定为 150m³，其中，汽油罐 1 座（50m³），柴油罐 4 座（50m³）。

（1）汽油罐：1 台、钢制、卧式，埋地设置。单罐规格：Φ2840×5，罐体总长度 8000mm，汽油罐容积合计：50m³。

（2）柴油罐：4 台、钢制、卧式，埋地设置。单罐规格：Φ2840×5，罐体总长度 8000mm（50m³）。

（3）汽油罐与柴油罐折算为汽油罐的总容积 50m³+100 m³=150m³ 符合 GB50156-2002《汽车加油站设计与施工规范》一级汽车加油站总容积小于 180m³ 及单罐容积小于 50 m³ 的规定要求。



湖南省加油站项目可行性研究报告

项目总投资：

项目总投资 630.37 万元,其中建筑工程投资 94.35 万元，设备购置及安装工程投资为 323.23 万元，其它费用投资 212.8 万元。

项目结论：

本项目选址处是当地的一个镇，建站的有利条件：

- 一、该地区成品油零售市场需求量大，具有很大的市场潜力；
- 二、电力和水源充足，水源靠 XXX 镇自来水管网送水；
- 三、镇政府及相关部门的大力支持；

四、本项目建成后，服务半径合理，加油站运行机制灵活、促销手段多样，定点加油客户必将逐渐增多，形成完善的销售网络；通过加油站全体同仁的不懈努力，充分发挥自身优势，必能占领 XXX 镇汽车加油市场的一席之地，充分发挥该加油站的经济效益。该项目具有广阔的市场前景，经济效益高，投资回收期短，风险低。因此，新建镇加油站是可行的。

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739

河北分公司：河北省石家庄市裕华区槐安东路 142 号金源商务广场 803 室

联系电话：0311-80775186

天津分公司：天津市河西区乐园道 38 号银河大厦 1006 室

联系电话：022-58512376

江苏分公司：江苏省南京市白下区洪武路 23 号隆盛大厦 1506 室

联系电话：025-86870380

山东分公司：山东省济南市历城区华龙路嘉恒商务大厦 A 座 701 室

联系电话：0531-82861936

上海分公司：上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 B 座 1102 室

联系电话：021-51860656

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916

深圳分公司：深圳市南山区南山大道 1153 号天源大厦 A 座 1602 室

联系电话：0755-61285630