



## 河南省 110kV 输变电工程 项目建议书案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：[hfchen@shangpu-china.com](mailto:hfchen@shangpu-china.com)

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

**项目名称：**河南省 110kV 输变电工程项目建议书

**项目性质：**新建项目

**项目地点：**河南省

**项目建设的必要性：**

2006 年项目所在地共需补充 110kV 变电容量 155.3kVA，2007 年内共需补充 110kV 变电容量 188.9kVA，在建的寒坡岭变（100MVA）投运后，还需新增容量 88.9kVA，因此本项目的建设很有必要。

**项目定位：**

近年来，随着当地经济的不断发展，地区用电负荷也随之迅速增长，暴露了供电可靠性与电能质量均较差的问题。通过本项目的建设，当地电厂的负荷会大大减轻。

**建设方案：**

建设主变容量为  $2 \times 50000\text{kVA}$  的变电站，该变电站采用微机综合自动化，无功补偿为 14400kVar。



河南省 110kV 输变电工程项目

### 市场分析：

根据当地供电局“十一五”城市电网规划，到 2010 年，当地用电量将达到 9.05 亿 kW·h，负荷达 201.0MW，本项目的建设对缓解当地用电负荷有积极的意义。

### 经济收益与社会效益：

经济效益：该工程总投资 3419 万元，项目投入运营后，每年利润可达 323 万元，具有较好的经济效益。

社会效益：为了促进当地的经济的发展，满足国民经济增长和居民生活质量提高对电力的需求，改善供电质量，提高供电可靠性，从而改善当地的投资环境，为现代化建设奠定良好的物质基础。

## 尚普咨询各地联系方式

**北京总部：**北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

**河北分公司：**河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

**山东分公司：**山东省济南市历下区泉城路 180 号齐鲁国际大厦 D 座 8 层

联系电话：0531-61320360 0531-82861936 13678812883

**天津分公司：**天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层

联系电话：022-87079220 022-58512376 13920548076

**江苏分公司：**江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

**上海分公司：**上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

联系电话：021-51860656 18818293683

**西安分公司：**西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

**深圳分公司：**深圳市南山区南山大道 1153 号天源大厦 A 座 1602 室

联系电话：0755-61285630 13530888576